



Mur : construction massive
Intérieur étanche à l'air

Le calfeutrement des joints de fenêtres, portes et façades, fuites et traversées



- Étancher à l'air les joints de raccordement



- Traversées, par ex. boulons, vis, angle

C Largeur de joint selon le 44.1

| | Largeur de joint | Profondeur de joint |
|--|-------------------------|---|
| <p>Profondeur</p> <p>a</p> <p>b</p> <p>Largeur</p> | 5 mm mini 20 mm maxi | " =largeur/2 5 mm minimum" Cas du joint à 2 étages ou plus " =largeur/2 8 mm minimum" |

- ⓐ Joint d'étanchéité
- ⓑ Matériau de remplissage, par exemple cordon rond en PE

