

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. · Industriestr. 1 · D-94559 Niederwinkling

Product Management
SIGA
Rütmattstraße 7
6017 Ruswil
Schweiz

**Franken Maxit Mauermörtel
GmbH & Co.**

Industriestraße 1
D-94559 Niederwinkling
Telefon (0 99 62) 94 14 - 0
Telefax (0 99 62) 94 14 - 410
Internet: www.franken-maxit.de
www.solarfarbe.de

Abt./Bearb. BR/Ke Tel.0173-5760306 19.07.2012

Gentile Sig./Sig.ra ,Gentili Signori,

la/vi informiamo che abbiamo verificato la possibilità di applicare un intonaco su SIGA Fentrim 20 e SIGA Fentrim 2. Per entrambi i nastri adesivi sono state eseguite prove di aderenza con i seguenti prodotti:

SIGA Fentrim 20 (utilizzo interno)

intonaco calce e gesso per intonacatrice maxit ip 23 F, malta gruppo P IV secondo DIN V 18550, B3 secondo DIN EN 13279-1

intonaco alleggerito base gesso maxit ip 22 E, malta gruppo P IV secondo DIN V 18550, B4 secondo DIN EN 13279-1

intonaco per interni maxit pluscalc 381, intonaco ecologico, CS I secondo DIN EN 998-1

SIGA Fentrim 2 (utilizzo esterno)

malta per ristrutturazioni maxit multi 261, grigia, malta gruppo P II secondo DIN V 18550, CS III secondo DIN EN 998-1


malta per ristrutturazioni maxit multi 262, chiara, malta gruppo P II secondo DIN V 18550, CS III secondo DIN EN 998-1

malta per incollaggio e strato di armatura maxit multi 285, malta gruppo P II secondo DIN V 18550, CS III secondo DIN EN 998-1

malta per incollaggio e strato di armatura maxit multi 290 E, malta gruppo P II secondo DIN V 18550, CS III secondo DIN EN 998-1

I prodotti testati hanno un'eccellente aderenza ai nastri d'isolamento SIGA-Fentrim 20 e SIGA-Fentrim 2.

Cordiali saluti
Consulenza edile Franken Maxit
Josef Kerscher
Tel. 0173-5760306
Fax: 09962-9414-469
mail: Josef.Kerscher@franken-maxit.de



i. A. Josef Kerscher