

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. · Industriestr. 1 · D-94559 Niederwinkling

Product Management  
SIGA  
Rütmattstraße 7  
6017 Ruswil  
Schweiz

**Franken Maxit Mauermörtel  
GmbH & Co.**  
Industriestraße 1  
D-94559 Niederwinkling  
Telefon (0 99 62) 94 14 - 0  
Telefax (0 99 62) 94 14 - 410  
Internet: [www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)  
[www.solarfarbe.de](http://www.solarfarbe.de)

Abt./Bearb. BR/Ke Tel.0173-5760306 19.07.2012

Vážená dámy a páni,

skontrolovali sme vhodnosť pod omietku SIGA-Fentrim 20 a SIGA-Fentrim 2. Pre obe lepiace pásy sa vykonali pokusy so skúškami pri navosti ahom s nasledovným produktmi:

SIGA-Fentrim 20 (aplikácia v interiéri)

maxit ip 23 F vápenno sadrová strojová omietka, maltová skupina P IV pod a normy DIN V 18550, B3 pod a normy DIN EN 13279-1.

maxit ip 22 E vápenno sadrová strojová omietka, maltová skupina P IV pod a normy DIN V 18550, B4 pod a normy DIN EN 13279-1.

maxit pluscalc 381 vnútorná omietka Pluscalc, ekologická vnútorná omietka, CS I pod a normy DIN EN 998-1.

SIGA-Fentrim 2 (aplikácia vonku)

maxit multi 261 renova ná malta, šedá, maltová skupina P II pod a normy DIN V 18550, CS III pod a normy DIN EN 998-1.


maxit multi 262 renova ná malta, svetlá, maltová skupina P II pod a normy DIN V 18550, CS III pod a normy DIN EN 998-1.

maxit multi 285 lepiaca a malta, maltová skupina P II pod a normy DIN V 18550, CS III pod a normy DIN EN 998-1

maxit multi 290 E lepiaca a armovacia malta, maltová skupina, maltová skupina P II  
pod a normy DIN V 18550, CS III pod a normy DIN EN 998-1.

Testované produkty majú vynikajúce spojenie s oboma škárotelnými fóliami, SIGA-Fen-  
trim 20 a SIGA-Fentrim 2.

S priateľským pozdravom  
stavebné poradenstvo Franken Maxit  
Josef Kerscher  
Tel. 0173-5760306  
Fax: 09962-9414-469  
mail: [Josef.Kerscher@franken-maxit.de](mailto:Josef.Kerscher@franken-maxit.de)



i. A. Josef Kerscher